

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail: nsofb@nsofb.ru



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ\*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.007.Н.00733

35701

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Русская Теплоизоляционная Компания».  
ИНН: 7704316684. Юридический адрес: 108809, г. Москва, п. Марушкинское, Киевское шоссе, 36-й км. вл. 4, стр. 2. Телефон: +7(495)215-04-42. E-mail: info@ru-flex.com.**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Русская Теплоизоляционная Компания».  
ИНН: 7704316684. Адрес производства: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Южная, д. 2. Телефон: +7(495)215-04-42. E-mail: info@ru-flex.com.**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». ОГРН: 1153926025901. Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 7/11, офис-101 В. Тел.: +7 (909)785-99-88. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Комбинированные покрытия РУ-ФЛЕКС ПРОМ АЛЮ, РУ-ФЛЕКС АЛЮ, РУ-ФЛЕКС МЕТАЛЛ, выпускаемые по ТУ 23.14.12-010-45076584-2017. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям, которых проводилась сертификация)

Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – слабогорючие (Г1), группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – трудновоспламеняемые (В1), группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 – с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа токсичности – продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 – умеренноопасные (Т2).

код ОКПД2  
23.14.12  
код ТН ВЭД**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 01296/ЕМ-16 от 31.07.2023 года. ИЛ «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

23.14.12-010-45076584-2017. Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2015, Регистрационный номер сертификата ТИС 15-100 211 1206 от 25.06.2021 года, выданный органом по сертификации систем и персонала TUV international Certification.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.07.2023 г. по 30.07.2028 г.

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)  
Эксперт (аккредитован)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.